

工程项目设计补充说明通知书

时间：

工程名称	普宁市里湖镇河头村暮兴路至沙坝下路面扩建 升级改造项目	设计号	BC-01	文件类别	补充 ☒ 变更 ☐
主 送	普宁市里湖镇人民政府	文件名称	设计补充		
抄 送		附 件	-		

原由：

根据建设单位及现场实际情况，现对图纸相关范围及做法作出相应调整

调整如下：

- 1. 本工程采用商品水泥混凝土及商品沥青混凝土。
- 2. 本工程砌筑、抹灰砂浆采用现场搅拌。
- 3. 本工程需破除的原旧沥青混凝土路面及水泥混凝土路面的切缝深度为1/4板厚。
- 4. 本工程现有排水沟清淤采用挖掘机清挖，外弃淤泥采用自卸汽车运输，缩水率为5%。
- 5. 本工程路面结构层按拆除的类型及厚度进行恢复。
- 6. 暮兴桥至夏园路口现状水泥砼路面已出现大面积沉降及纵横通长裂缝，需要破除现状破损水泥砼路面，重新铺筑水泥砼路面再加铺沥青面层，防止沥青面层加铺后开裂。
- 7. 纵横缝设置抗裂贴有效防止混凝土板块热胀冷缩产生裂缝反射到沥青面层导致沥青路面开裂，为本项目所需。

(以下空白)

 设计证号： A244062402	广东科能建筑设计有限公司 Guangdong Keneng Design Co.,Ltd.	设计人 叶家驹	校对 陈燕	项目总负责人 陈燕
			审核 陈燕	专业负责人 陈燕